

仁兆镇 2021 年农村清洁取暖改造项目（第七包）

变更说明及延期公告

仁兆镇 2021 年农村清洁取暖改造项目（项目编号：PDCG2021000287）以公开招标的方式于 2021 年 10 月 1 日在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统上发布了公告。现澄清如下

一、更正事项如下：

1、招标文件第二章投标人须知前附表序号 4 更正为：

本项目分为多个包，投标人可以选择多投标，但投标人最多只能中标 1 个包。若同一投标人在 2 个及以上包的投标排名均第一的，按照以下规则确定中标供应商：前一标包中标供应商经评审确认中标后不再参与其余标包的评审。规定中标的顺序为评标顺序，评标顺序为按标包号 1 到 7 的顺序。生产商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标，代理商在本项目不同标包中仅能代理同一品牌，同一型号。

2、采购需求：更正详见附件 1

二、延期开标时间

原开标时间：2021 年 10 月 26 日 9 时 30 分 开标室 B306

更正为：2021 年 11 月 8 日 9 时 30 分 开标室 B306

招标文件其他内容不变，特此公告。 给各有关投标人工作上带来的不便，敬请谅解！

本公告作为招标文件的组成部分之一，与招标文件或招标公告不一致的部分以本公告为准。

采 购 人：平度市仁兆镇人民政府

地 址：仁兆镇驻地

电 话： 0532-83381006

联 系 人： 李所长

采购代理机构：青岛润丰源建设项目管理咨询有限公司

地 址：平度市经济开发区北京路 57 号

电 话：15063085068

电子邮件：rfy190319@163.com

联 系 人：吴工

2021 年 10 月 23 日

1. 项目说明

- 1.1 本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。
- 1.2 货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。
- 1.3 投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。
- 1.4 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招标投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

2.1 项目情况说明

2.1 项目情况说明

第七包：第七包：计划清洁取暖改造户 200 户，生物质锅炉 200 台。预算金额：90 万元

注：生物质锅炉 4500 元/台价格核算。

2.2 设备招标参数及技术要求

第七包采购明细详细内容附件

序号	设备名称	技术参数	数量	单位	单价控制价	备注
1	生物质锅炉	1. 炉具及配件 （1）生物质锅炉指使用生物质颗粒为燃料的生物质热水锅炉，应具有安全防爆装置，应配备一氧化碳报警器； （2）炉具应符合 NB/T 34006-2020《清洁采暖炉具技术条件》标准或其它相关标准要求； （3）炉具应具备炊事、取暖功能，能适用木质、杂木、花生壳、秸秆等多种颗粒燃料； （4）炉具操作简单方便，可自动进料、电动供风；	200	组	5000 元/台 （政府补贴 4000 元，其余部分用户自筹。）	含所有附件安装

		<p>(5) 炉具采暖热效率>75%；炊事功率>1.7kW；满仓燃烧时间 8-24 小时；大气污染物排放浓度：颗粒物<30mg/m³；二氧化硫<20mg/m³；氮氧化物<150mg/m³；一氧化碳<0.10%；烟气黑度<1 级。</p> <p>2. 生物质颗粒燃料及供应</p> <p>(1) 生物质颗粒燃料应符合 NY/T 1878-2010《生物质固体成型燃料技术条件》标准要求；</p> <p>(2) 生物质燃料不得添加其它热值高于生物质本身的可燃物质、有毒有害粘接剂、砂土等；</p> <p>(3) 生物质综合服务供应商须保证生物质燃料平价供应，生物质颗粒热值不得小于 3500 千卡/千克，销售价格不得超过 1000 元/吨。生物质综合服务供应商将生物质燃料送至村委会指定地点，由村庄负责协助配送到户，确保燃料供应。</p>				
--	--	---	--	--	--	--

2.3 其他要求

2.3.1. 须具有所投标产品的有效期内的产品责任险（保单）（提供原件电子文档）；

2.3.2. 须具有三标（质量(QMS)、环境(EMS)、职业健康安全(OHSAS)）管理体系认证证书（提供原件电子文档）；

2.3.3. 生物质锅炉须具有以生物质颗粒为燃料的第三方检测报告（提供原件电子文档）；

2.3.4. 代理商需提供生产商针对本项目的“质量保证责任书”；子文档）；

（一）项目包含设备供货到质保期结束的所有费用（即交钥匙工程），包含设备费、包装费、运输费、安装调试费、人工费、辅材费、保险、利润、税金、质保期内的服务费等，不含农户户内末端设施（暖气片、管道及地暖等）购置及安装，其相关费用由农户自理。热泵类电代煤改造及移动式电暖器还包含表后线及户内线路改造、设备安装、调试等全部费用，及其他一切不可预见的费用。其中电表后线路改造包括两部分，一是电表至入户的漏电保护器线路改造，并包含漏电保护器设备购置及安装，漏电保护器要求配备不低于 2P/40A/30mA；二是漏电保护器至电取暖设备插座专线安装。整个电表后线路改造包括但不限于：表后的室外线、室内专线、一个漏电保护器、对应设备数量的插座（32A 的单相插座）等内容。整个表后的室外线及室内线需采用满足电取暖设备功率的铜芯电力电缆（其中风机、3P 水机配备 4mm²铜芯电力电缆，移动式电暖器配备 6mm²铝芯电缆，长度按 30 米计，超过部分由用户承担。），室内线以硬质绝缘方管的形式安装（进户线穿墙时也应套装硬质绝缘方管）。整个表后线改造应符合《农村低压电力技术规程》（DL/T 499-2001）相关要求。

(二) 设备供货、安装调试应符合现行国家及山东省相关标准要求。因未达标准造成验收不合格的,造成的损失由设备供应商承担。

(三) 清洁取暖设备质保期不低于 3 年,热泵主机质保期不低于 6 年。

(四) 中标供应商须在平度市内设立维修站点,保证设备质保期内可提供稳定的售后服务保障。同时设置 24 小时专用售后服务电话,承诺质保期内提供 24 小时上门服务,在接到用户维修电话后,2 小时内作出响应,10 小时内派专业技术人员到达现场进行维修,24 小时内必须恢复设备正常使用。如属硬件故障原因而且 48 小时无法排除故障的,则应提供同等配置的备用设备以保证用户的正常使用。

(五) 产品的包装上要标明生产企业名称、产地、生产时间、监督电话等信息,对在使用过程中出现的问题,中标供应商应及时解决。

(六) 中标设备供应商在安装施工过程中严格按照国家安全规范标准进行施工,承担安装施工过程中安全责任,发生的所有安全事故由中标设备供应商自行承担一切责任和费用。

(七) 所供产品应在醒目位置注明设备供应商售后服务电话及平度市级、镇级投诉电话,并为农户印制服务卡。

(八) 必须符合现行国家规范和行业有关规定及《山东省住房和城乡建设厅关于印发通知》(鲁建城建字〔2018〕50 号)。

(九) 生物质综合能源服务供应商应具备炉具生产能力,提供炉具安装、售后服务和定量的平价燃料供应服务,在当地建立生物质原料的收储运、生物质颗粒燃料生产和供应体系,未达到上述标准的将不能执行 4000 元/户的补贴标准,仅可执行 2020 年度生物质炉具 1000 元/户的补贴标准。

2.4 补贴标准对热泵类电取暖设备购置、安装及电表以内管线改造费用,最高按照 5000 元/户的标准补贴。移动式电暖器购置、安装及电表以内管线改造费用,最高按照 600 元/户的标准补贴。改造费用不足补贴标准的按照实际改造费用补贴。

★2.5、报价要求:

1. 投标人针对本包每一种类、每一类型的产品报价均不得高于招标文件要求的最高单价限价,否则按无效投标处理。

2. 所报单价包含财政补贴部分,最终以实际安装数量为准,据实结算。

采购人允许偏离范围或者幅度:

序号	技术指标	允许偏离范围或者幅度	备注
----	------	------------	----

1			
2			
...			

3. 商务条件

★3.1 交货期

合同签订后 15 日内交货并安装调试完毕

3.2 交货地点

采购人指定地点。

3.3 付款方式

财政补贴资金：项目验收合格后，按照财政拨付资金及时间进行支付，留 3%做为质保金，质保期结束无质量问题一次性无息拨付（以上级实际拨款到位为准）。

用户自筹资金（用户付费金额为对应产品中标综合单价扣除财政补贴标准金额）：项目安装完毕后由中标人自行向用户收取。

3.4 验收

★(1)货物运抵现场后，供应商须同时提供产品合格证、试验报告等证明材料，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求供应商立即更换或者提出索赔要求。

(2)货物由供应商进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。

(3)安装完毕后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告。

3.5 质量保证期

★(1)质保期：质保期不得低于 3 年，热泵主机质保不低于 6 年。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

(2) 所有产品在质保期内提供全免费维修，质保期内免费更换零部件，质保期外只收取零部件的成本费，免费维护。（人为损坏情况除外）。质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物

或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.6 售后服务

★（1）中标人应提供及时周到的售后服务，应保证设备寿命周期内每年至少一次免费登门安全检测。

★（2）中标人在采暖期必须设立 7×24 小时投诉服务热线，对村民使用过程中出现的问题或投诉进行详细解答，并具有 2 小时内上门服务的能力。每台货物上均应钉有铭牌（制造商、货物名称、型号规格、日期）并附有产品质量检验合格证、保修卡等。

（3）中标人在接村民通知 1 小时做出响应，2 小时内到达现场，24 小时内现场维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。若设备需要返厂维修的，需提供备用机。质保期外只收取零部件的成本费，免费维护。

（4）中标人免费为招标人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

注：上述要求以及标注中：

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。

带“▲”标注的产品为政府强制采购节能产品。投标人所投产品必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书原件的电子文档。

带“※”标注的产品为投标人开标时需提供的样品，中标后投标人送至采购人指定地点封存。投标人提交的样品与投标文件不一致的，由投标人承担相关法律责任。

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。