

青岛西海岸新区机关事务服务中心 UPS 采购项目更正公告

各相关供应商：

青岛青西项目管理有限公司受青岛西海岸新区机关事务服务中心的委托，就其青岛西海岸新区机关事务服务中心 UPS 采购项目（项目编号：HDCG2022008747）于 2022 年 12 月 7 日发布采购公告，现就磋商文件做以下变更：

磋商文件第四章采购需求 2.2 中

1、原 UPS(40KVA)中★2.2. 交流输入电压范围:208V~478V(30~40KVA)138V~485V(60KVA)，此项删除。

2、原 UPS（40KVA）中 6.2. 电池节数:★6~20 节可选（30Kva）、30~50 节可选（40Kva、60Kva），此项删除。

3、原 UPS（120Kva）2.2. 交流输入电压范围:★138V~485V，此项删除。

4、原 UPS（120Kva）6.2. 电池节数:★30~50 节可选，此项删除。

5、原 UPS（15KVA）★（6）外接电池数：16~20 节，此项删除。

6、原 UPS（15KVA）2.2. ★交流输入电压范围:输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：304V~456V，此项删除。

7、原 UPS（30Kva）★2.2. 交流输入电压范围:208V~478V（30~40KVA）138V~485V(60KVA)，此项删除。

8、原 UPS（30Kva）6.2. 电池节数:★6~20 节可选（30Kva）、30~50 节可选（40Kva、60Kva），此项删除。

9、原 UPS（60Kva）★2.2. 交流输入电压范围:208V~478V（30~40KVA）138V~485V(60KVA)，此项删除。

10、原 UPS（60Kva）6.2. 电池节数:★6~20 节可选（30Kva）、30~50 节可选（40Kva、60Kva），此项删除。

11、原 UPS（10Kva）2.2. 交流输入电压范围:★178V~270V，此项删除。

12、原 UPS（20Kva）★（6）外接电池数：16~20 节，此项删除。

13、原 UPS（15KVA）3.1. 旁路输入额定电压:★220/230/240V，现变更为 3.1. 旁路输入额定电压:220/230/240。

14、原 UPS（10Kva）（9）★执行标准：YD/T1095-2018，现变更为（9）执行

标准：YD/T1095-2018。

15、原智慧机房控制系统 3、★为保证后期系统拓展要求，主机接口：≥8 路独立 RS485 接口，3 路 RS232 接口、12 路开关量输入，2 路模拟量输入，4 路数字输出，现变更为 3、为保证后期系统拓展要求，主机接口：≥8 路独立 RS485 接口，3 路 RS232 接口、12 路开关量输入，2 路模拟量输入，4 路数字输出。

16、原智慧机房控制系统 11、★内置蓄电池鼓包、内阻、温度、电压监测管理模块，现变更为 11、内置蓄电池鼓包、内阻、温度、电压监测管理模块。

17、原智慧机房控制系统报警主机：1、★要求采用嵌入式操作系统，非 PC 操作系统，现变更为 1、要求采用嵌入式操作系统，非 PC 操作系统。

本更正公告作为磋商文件的组成部分之一，对各相关供应商均具有同等约束力，与磋商文件不一致的部分以本更正公告为准。由此带来的不便，敬请谅解。

采购人名称：青岛西海岸新区机关事务服务中心

地 址：青岛西海岸新区西海岸路 181 号

联 系 人：孙学文

电 话：0532-86988919

采购代理机构：青岛青西项目管理有限公司

地 址：青岛市黄岛区江山南路 448 号富安国际 A 楼

E - mail: qdqx2015@126.com

联 系 人：刘欢

电 话：18562732572

青岛青西项目管理有限公司

2022 年 12 月 17 日