

平度市第二人民医院 2023 年取暖燃料采购项目

更正公告

平度市第二人民医院 2023 年取暖燃料采购项目于 2023 年 10 月 10 日同时在青岛市政府采购网（www.ccgp-qingdao.gov.cn）和全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）上发布了采购公告，现更正如下：

一、原招标文件 P16 “第四章 采购需求 “★2.4.1 醇基液体燃料油技术参数如下：”

★2.4.1 醇基液体燃料油技术参数如下：

货物名称	技术参数
醇基燃料油	水分，%（m/m）/无 2.热值/≥10000 大卡 3.机械杂质，%/无 4.铜片腐蚀（50℃，3h），级/不大于 1 5.运动粘度（20℃）/（mm ² /s）/3.0~9.0 6.凝点/℃/不高于-20 7.闪点（闭口）/℃/不低于 45 8.蒸馏： 50%回收温度/℃/不高于 300 90%回收温度/℃/不高于 355 95%回收温度/℃/不高于 365

（1）醇基燃料油燃烧安全、充分，节能、环保，实际表现为燃烧能够在一个小时达到：锅炉出水温度在 50-75 摄氏度，回水温度不低于 45 摄氏度。

★（2）投标单位投标时须提供醇基液体燃料在取得国家许可的第三方产品检验检测机构出具的检验报告（生产厂家只需提供检测报告，第三方委托人除提供检测报告外，还须提供委托检测的相关发票证明材料）。

更正为：

★2.4.1、醇基液体燃料油技术参数如下：

序号	技术参数	产考数值	备注
----	------	------	----

1	水分，%（m/m）	无	
2	热值	≥10000 大卡	
3	机械杂质，%	无	
4	铜片腐蚀（50℃，3h），级	不大于 1a	
5	运动粘度（20℃）/（mm ² /s）	2.0~11.0	
6	凝点/℃	≥-20	
7	闪点（闭口）/℃	不低于 45	
8	蒸馏	50%回收温度/℃	不高于 300
9		90%回收温度/℃	不高于 355
10		95%回收温度/℃	不高于 365

（1）醇基燃料油燃烧安全、充分，节能、环保，实际表现为燃烧能够在一个小时内达到：锅炉出水温度在 50-75 摄氏度，回水温度不低于 45 摄氏度。

★（2）投标单位投标时须提供醇基液体燃料在具有国家认可检验资质的检验单位出具的质量检测检验报告（生产厂家只需提供检测报告，第三方委托人除提供检测报告外，还须提供委托检测的相关发票证明材料）。

招标文件其他内容不变，特此公告。 给各有关投标人工作上带来的不便，
敬请谅解！

本公告作为招标文件的组成部分之一，与招标文件或招标公告不一致的部分以本公告为准。