

青州市市立医院后勤设备维修维保服务项目 (第一批)四次招标询问答复公告

各相关投标人：

嘉信全过程项目咨询管理有限公司组织的青州市市立医院后勤设备维修维保服务项目（第一批）四次招标，现对投标人询问内容答复公告如下：

一、项目基本情况

项目名称：青州市市立医院后勤设备维修维保服务项目（第一批）

四次招标

项目编号：SDGP370200000202502000779

首次公告日期：2025 年 12 月 14 日

二、答疑问题

1. 手机 APP 高效过滤器阻力实时监测，安卓系统通过 APP 实现，苹果系统通过微信小程序是否可以？

答复：您好，问题所述安卓系统通过 APP 实现，苹果系统通过微信小程序可以。

2. 第三方检测费用是否包含在本次招标内？

答复：您好，问题所述第三方检测费用包含在本次招标投标报价之内。

3. 3 年的质保期过长，高效滤芯属于耗材，正常一年左右更换一次。如果在 3 年的质保期内，过滤器因其阻力达到了终阻力而需要更换，是否在质保范围？

答复：您好，3 年质保期内产品出现的问题，均在质保范围内。

4. 过滤器的规格和数量是否准确，是否需要现场确认？

答复：您好，过滤器的规格和数量正确，采购人不组织踏勘现场，投标人可自行踏勘现场。

5. 高效过滤器满足参数要求就行，是否有品牌要求？

答复：您好，无品牌要求。投标人须按照附件“分项报价明细表”填报所投品牌。

6. 如目前洁净室的压差、洁净度、换气次数等参数不满足要求，更换过滤器后对应参数仍然不满足要求，在确保高效滤芯安装无问题的前提下，可否由原施工单位配合调整？

答复：您好，现有洁净区域各数均满足洁净要求，已正常运行数年。招标文件中第四章已经在“2.5.4 由于目前手术室日常监测均为合格状态，中标单位需认真踏勘现场，洁净技术指标数据无任何理由不合格”中予以明确目前手术洁净室状态。

7. 样品是 H14 的两块，分别是 305*610*292 和 305*610*66？请问样品如何送达？

答复：您好，按照招标文件第二章“其他需补充的内容

8.1 样品：招标文件中带“※”标注的货物为投标人开标时应提供的样品。

8.2 样品的生产、安装、运输费、保全费等一切费用由投标人自理。

8.3 送样截止时间：同投标文件递交截止时间。

8.4 送样送达地点：同开标地点或现场统一安排。逾期送达或未送达到指定地点的拒绝接收”的要求，样品由投标人自行设法送达。

8. 本项目招标的控制价过低，建议调整预算。

答复：项目预算金额为经过市场调研、需求调查且政府采购批复的预算金额，预算金额须按照招标文件要求执行，不予调整。

三、其他补充事宜

招标文件所有内容均不变，特此告知。

四、联系方式

1. 采 购 人：青岛市市立医院

地 址：青岛市市南区东海中路 5 号

电 话：0532-88905818

2. 采购代理机构信息

名 称：嘉信全过程项目咨询管理有限公司

地 址：青岛市市北区台柳路 196 号和达新都汇三层

3. 项目联系方式

项目联系人：周涛



电 话：13605327893

2025 年 12 月 25 日